

Φ M. Dzięciński
28.08.2019 g



Biała Podlaska, dn. 26.08.2019r.

L.dz. *6212* /RM/LR/2019r.

Gmina Zalesie
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie

Dotyczy: wymiany oraz dobudowy opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Nowosiółki.

W odpowiedzi na pismo GK.721.21.2019 Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje że wyraża zgodę na wymianę oraz dobudowę opraw oświetlenia drogowego typu LED szt. 11 na istniejących słupach linii nN nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, linia nN zasilana ze stacji transformatorowej Nowosiółki.

1. Oświetlenie drogowe z oprawami wybudować jako podwieszane na istn. słupach napowietrznej linii nN przewodem AsXS_n o przekroju min. 25 mm² z zachowaniem normatywnych odległość przewodu oświetleniowego od drogi min. 6 m.
2. Odcinek linii oświetleniowej (słupy z oprawami szt. 11 o mocy istniejącej) zasilić z istniejącej szafy oświetlenia drogowego zainstalowanej na słupie nr 1.
3. Układ pomiarowy istniejący.
4. Układ sieci nN -TN.
5. W celu oznaczenia opraw oświetlenia drogowego pozostających na majątku gminy wysięgniki opraw oświetleniowych oznaczyć rurką termokurczliwą koloru żółtego o długości 10 cm w odległości 10 cm od oprawy oświetleniowej.
6. Z odcinka linii nN na którym będą wymieniane i dobudowane oprawy oświetlenia drogowego należy zdemontować istniejące oprawy oświetlenia drogowego oraz zdać do magazynu Rejonu Energetycznego Biała Podlaska.
7. W/w prace Inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
8. Wybudowane urządzenia pozostają na majątku Inwestora, granica eksploatacji w szafie oświetlenia drogowego na zaciskach prądowych na wyjściu przewodów w kierunku instalacji odbiorcy. W załączeniu mapka z oznaczeniem odcinka linii nN z planowaną przebudową oświetlenia drogowego.
9. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE dostępnymi na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz obowiązującymi przepisami normami w tym zakresie.
10. Po wykonaniu w/w przebudowy należy zgłosić powyższe do Rejonu Energetycznego Biała Podlaska wraz z niezbędnym kompletem dokumentacji powykonawczej celem dokonania sprawdzenia.
11. Warunkiem przystąpienia do realizacji niniejszych wtp jest obustronne podpisanie umowy udostępnienia słupów na których zostaną zainstalowane oprawy oświetleniowe (w załączeniu projekt umowy) oraz zlecenie konserwacji oświetlenia drogowego dla Rejonu Energetycznego Biała Podlaska.

Rozdzielnik:

1 x adresat
1 x a/a

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Biała Podlaska
[Signature]
Dyrektor
Maciej Śledziowski